

OBECNÍ ÚŘAD Kobylá nad Vídnavkou, okres Jeseník	Počet listů 1
Došlo: 16 -03- 2020	Zpracovatel JOCH
Č.j.: 2020/0308/2020	Ukl. znak
Přílohy: 1	



ProVenkov, spol. s r.o.

Záznam z jednání

Řešení odkanalizování obcí v Olomouckém kraji

Jednání se účastní:

Olomoucký kraj - Ing. Kubišová

ProVenkov, spol. s r.o. - Ing. Přecechtěl

Předmětem jednání je odkanalizování obce: Kobylá nad Vindavkou

Záznam z jednání:

V současném znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací je uvedeno:

V obci je uvažováno s výstavbou kompletní splaškové kanalizační sítě a s výstavbou mechanickobiologické ČOV pod obcí, tj. na severní hranici katastrálního území Kobylá. Na tuto navrhovanou ČOV bude napojena i místní část Žulová – Tomíkovice a Skorošice. ČOV bude likvidovat odpadní vody od 1 500 EO.

Proces čištění – denitrifikace a odstraňování fosforu. Recipientem vyčištěných vod bude potok Vidnávká, která protéká státní hranicí do Polska a ústí v jezeře Nyskie u Otmuchowa.

Navrhuje se vybudovat pravo a levobřežní splaškové stoky DN 250 dl. 1 350 m.

Časový harmonogram

Výstavba ČOV a kanalizace v průběhu řešeného období do roku 2030 dle fin. Možností.

Olomoucký kraj doporučuje řešit odkanalizování odpadních vod dle platného PRVK. Pokud by se obec rozhodla vybrat jiné řešení, je nutné požádat o změnu PRVK.

Vzhledem k vysokým finančním nákladům centrálního čištění, je možné řešit centrum obce centrálně a zbytek obce decentrálně.

Varianta s individuálním čištěním je také řešením, ovšem zde upozorňujeme na problém se zajištěním dostatečné kontroly a pravidelní údržby jednotlivých zařízení.

Zapsal: Ing. Karel Přecechtěl

Dne: 27. 2. 2020