

Obec	Kobylá nad Vidnavkou
IČO	70599971
Sídlo	Kobylá nad Vidnavkou

Datová schránka	5qhbvirr
Plátce DPH (Ano/Ne) Od kdy:	NE
E-mail	podatelna@oukobyly.cz
www	oukobyly.cz
Telefon	584 437 604
Starosta, mobil	Zuzana Jochmannová, 724810495
Pracovník pro styk se mnou, mobil	Martin Hřebačka, hosp.prac 606 819 786
Účetní, mobil	Jasioková, 724 184 311
Statutární orgán	Jochmannová, starosta
Počet trvale bydlících obyvatel k 31.12.2020	385
Počet trvale bydlících obyvatel k 31.12.2020	

Obecní vodovod	
Počet připojených obyvatel z trvale bydlících	385
Obec Kobylá má na svém území Domov důchodců přibližně 50 lidí nemá trvalé bydliště, přesto vodu trvale odebírají, další skutečností je, že dostavba vodovodu napojila část sousední obce, v současné době odebírá vodu 13 obyvatel - skutečný počet osob, co odebírají vodu	345+50+3=384
Voda surová, tj. odebraná z vlastních zdrojů v m3 po měsících	-
Voda vyrobená vlastní v m3	-
Voda dodaná, tj. fakturovaná odběratelům v m3	11 020
Voda dodaná, tj. fakturovaná odběratelům v Kč	341 620,00 Kč
z toho jiným než trvale bydlícím v m3 (firmy, chalupáři)	151,00 Kč
z toho jiným než trvale bydlícím v Kč (firmy, chalupáři)	4 681,00 Kč
Voda cizí nakupovaná v m3 a v tis.Kč	11200 m3, 168
Vodné v Kč/m3 včetně DPH u plátců	31 Kč/m3
Vodné od plátců v Kč celkem	341 620,00 Kč
Počet poruch v síti	0

Ekonomika provozu (plátci DPH uvádějí částky bez DPH)	Obec Kobylá nad Vidnavkou - neplátece DPH
Poplatek za odběr surové vody v tis.Kč (poplatek Žulové, která částku odvádí státu je 15 Kč)	168
Spotřební materiál (chemikálie a jiné) v tis.Kč	13,6
Elektrická energie v kWh a v tis.Kč	3,1
Mzdy v tis.Kč (cca 2 hod týdně + vyučování 4.000)	22,2
Ostatní osobní náklady v tis.Kč	6,2
Počet pracovníků (i zlomek)	0,08
Pořizovací cena provozního majetku v tis.Kč	8,2
Odpisy IM v tis.Kč	442
Získané prostředky na obnovu z vodného v tis.Kč	90
Opravy v tis.Kč	0
Ost.externí náklady v tis.Kč (rozbory,odborný zástupce aj.)	45,5
Ost. náklady ve vlastní režii v tis.Kč	
Finanční náklady v tis.Kč	9,5
Výrobní režie v tis.Kč	
Správní režie v tis.Kč	
Další náklady shora neuvedené v tis.Kč	
Náklady celkem	808,38
Náklady bez odpisů	366,38
Náklady bez odpisů, bez oprav	366,38

vysv.: - IM - investiční majetek

Rozdíl mezi množstvím fakturované vody a množstvím vody, které bylo fakturováno občanům, je způsobeno tlakovými zkouškami, častým

Fond oprav, na zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno 50.000,- Kč/rok.

Fond oprav byl na 12. zasedání ZO dne 27.12. bodem I/19.2019 navýšen od roku 2021 na částku 90.000 Kč

Příjmy	341 620,00 Kč
Výdaje včetně zapčtených odpisů	808 380,00 Kč
Výdaje bez odpisů	366 380,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně započt.odpisů	- 466 760,00 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bez odpisů	- 24 760,00 Kč
Částka do fondu oprav	90 000,00 Kč
Zisk/Ztráta za rok 2021 celkem - převod do FVHM	- 24 760,00 Kč
Zisk/Ztráta za rok 2021 na 1m³	- 2,01 Kč

Navrhovaná cena vodného pro rok 2023 je 33,- Kč/m³

V Kobylé nad Vidnavkou 10.1.2022

Vypracoval: Zuzana Jochmannová

Fond obnovy vodohospodářského majetku

Rok	Zůstatek z výběru vodného	Doplnění do čásky schválené v ZO	Celkem za daný rok	Celkem k 31.12 daného roku
2017	22 277,00 Kč	27 723,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2018	- Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč
2019	8 534,15 Kč	41 465,85 Kč	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2020	52 569,00 Kč	- Kč	52 569,00 Kč	202 569,00 Kč
2021	67 240,00 Kč	22 760,00 Kč	90 000,00 Kč	292 569,00 Kč
Celkem	83 380,15 Kč	141 948,85 Kč	292 569,00 Kč	

V Kobylé nad Vidnavkou 10.1.2022

Vypracoval: Zuzana Jochmannová

	Rok	Částka
Příkaz k převodu do fondu z účtu 1907243339/0800	2020	0
Příkaz k proúčtování částek na účtu 20036-1907243339/0800	2017	22 277,00 Kč
	2019	8 534,15 Kč
	2020	52 569,00 Kč
	zisk 2020	2 569,00 Kč
	2021	22 760,00 Kč

V Kobylé nad Vidnavkou 10.1.2022

Schválil: Zuzana Jochmannová

STATISTIKA SPOTŘEBY VODY 2021

Datum	Odběrné místo			Vodoměr (vodárna)	Spotřeba a	Spotřeba											
	vodárna	obec	kol			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1.1.			-	57995		680											
8.1.	0,07	0,07	-	58139	144												
15.1.	0,07	0,07		58319	180												
22.1.	0,06	0,06		58499	180												
29.1.	0,08	0,08		58675	176												
5.2.	0,06	0,06		58847	172	790											
12.2.	0,06	0,06		59053	206												
19.2.	0,07	0,07		59260	207												
26.2.	0,05	0,05		59465	205												
5.3.	0,06	0,06		59673	208	846											
12.3.	0,05	0,05		59883	210												
19.3.	0,06	0,06		60094	211												
26.3.	0,07	0,07		60311	217												
1.4.	0,05	0,05		60526	215	1109											
9.4.	0,07	0,07		60740	214												
16.4.	0,07	0,07		60965	225												
23.4.	0,06	0,06		61186	221												
30.4.	0,05	0,05		61420	234												
7.5.	0,05	0,05		61655	235	960											
14.5.	0,04	0,04		61895	240												
21.5.	0,04	0,04		62135	240												
28.5.	0,05	0,05		62380	245												
4.6.	0,04	0,04		62625	245	980											
11.6.	0,04	0,04		62865	240												
18.6.	0,03	0,03		63115	250												
25.6.	0,04	0,04		63360	245												
2.7.	0,05	0,05		63610	250	1230											
9.7.	0,04	0,04		63860	250												
16.7.	0,04	0,04		64100	240												
23.7.	0,05	0,05		64340	240												
30.7.	0,05	0,05		64590	250												
6.8.	0,04	0,04		64835	245	1017											
13.8.	0,04	0,04		65080	245												
20.8.	0,05	0,05		65350	270												
27.8.	0,04	0,04		65607	257												
3.9.	0,05	0,05		65830	223	863											
10.9.	0,05	0,05		66044	214												
17.9.	0,06	0,06		66254	210												
24.9.	0,04	0,04		66470	216												
1.10.	0,05	0,05		66688	218	1047											
8.10.	0,05	0,05		66896	208												
15.10.	0,06	0,06		67102	206												
22.10.	0,07	0,07		67313	211												
29.10.	0,04	0,04		67517	204												
5.11.	0,04	0,04		67725	208	837											
12.11.	0,05	0,05		67934	209												
19.11.	0,05	0,05		68138	204												
26.11.	0,05	0,05		68354	216												
3.12.	0,04	0,04		68567	213	841											
10.12.	0,04	0,04		68774	207												
17.12.	0,05	0,05		68978	204												
31.12.	0,05	0,05		69195	217												
					11200												11200

Průměr 0,052 0,052 #

Spotřeba celkem 11200

Průměrná denní spotřeba 21,9 28,2 27,3 37 31 32,7 39,7 32,8 28,8 33,8 27,9 27,13