



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

V Šumperku dne 24.5.2022

Č.j.: KHSOC/02371/2022/SU/HOK

Sp. značka: KHSOC/02371/2022

Počet listů/příloh: 1/1

Účastník řízení

Obec Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53

790 65 Kobylá nad Vidnavkou

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jako správní úřad věcně a místně příslušný, podle § 82 odst. 1,2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), v řízení podle § 3c odst. 6 tohoto zákona, ve věci schválení návrhu provozního řádu, vydává toto

rozhodnutí:

Návrh provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu „**Vodovod Kobylá nad Vidnavkou**“ zásobující pitnou vodou obec Kobylá nad Vidnavkou, vyhotovený v listopadu 2021, včetně „Posouzení rizik“, předložený dne 20.01.2022, právnickou osobou: Obec Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou, IČO: 70599971, zdejšímu správnímu úřadu

se schvaluje.

Odůvodnění:

Dne 20. 01. 2022 byla podána na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk (dále jen „KHS“), žádost o schválení návrhu provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu „Veřejný vodovod Kobylá nad Vidnavkou“, zásobující pitnou vodou obec Kobylá nad Vidnavkou, vyhotovený v listopadu 2021, včetně „Posouzení rizik“, předložený dne 20.01.2022, právnickou osobou: Obec Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou, IČO: 70599971 (dále jen „návrh provozního řádu“).

Návrh provozního řádu obsahoval náležitosti stanovené v § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku stanoveno.

Z předloženého návrhu provozního řádu vyplývá:

1. Obec Kobylá nad Vidnavkou nemá vlastní vodní zdroj, pitnou vodu nakupuje od města Žulová z vodovodu pro veřejnou potřebu města Žulová. To garantuje kvalitu pitné vody v předávacím místě do vodovodu Kobylá nad Vidnavkou.
2. Předpokládaný počet obyvatel zásobované oblasti:
 - 384 v obci Kobylá nad Vidnavkou
 - celková potřeba vody v zásobované oblasti je cca 31 m³/den
3. K zajištění jakosti pitné vody:
 - kvalitu pitné vody v předávacím místě do vodovodu Kobylá nad Vidnavkou garantuje město Žulová
 - ve vodojemu Kobylá nad Vidnavkou je instalováno zdravotní zabezpečení vody automatickým dávkováním chlornanu sodného, které slouží jako záložní zdroj k případné dezinfekci, pokud by došlo k mikrobiologickému znečištění vody
4. Kvalita pitné vody je ověřována v souladu s § 4 odst. 5 přílohy č. 4 a 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a to 3 x za rok kráceným rozbořem a 1 x za rok úplným rozbořem.
5. Trvalé místo odběrů vzorků pitné vody: Domov pro seniory, Kobylá nad Vidnavkou 153
6. Jako náhradní zásobování pitnou vodou je určena cisterna.

Dne 19. 05. 2022 provedla KHS místní šetření u výše uvedeného vodojemu za účelem ověření stavebně technického řešení uvedeného objektu a zajištění jakosti vody dle návrhu provozního řádu.

KHS upozorňuje, že:

1. v případě zjištění látek neupravených vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, bude provozovatelem vodovodu postupováno tak, jak určí KHS dle § 4 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., včetně provádění rozborů vzorků vody.
2. provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen, dle § 3c odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provozní řád průběžně přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke změně provozního řádu, je povinen předkládat provozní řád ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 5 let.
3. K úpravě a dezinfekci vody mohou být používány pouze vodárenské technologie a chemické látky a chemické směsi určené k úpravě vody na pitnou vodu s odkazem na § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 13 a § 14 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
4. Chemické látky a směsi používané k úpravě vody musí být oznámeny s odkazem na § 13 odst. 3 a § 14 zákona č. 324/2016 Sb., zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů,

nebo povoleny dle čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Dle § 100 zákona č. 258/2000 Sb., je osoba, která má povinnost vypracovat provozní řád, povinna seznámit s ním své zaměstnance a další osoby, které pracují na stejném pracovišti a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Při svém rozhodování vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující doklady:

1. žádost doručená na KHS dne 20. 01. 2022, č.j. KHSOC/02371/2022/SU/HOK
2. návrh provozního řádu vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Kobylá nad Vidnavkou“ zásobující pitnou vodou Kobylá nad Vidnavkou, vyhotovený v listopadu 2021, včetně „Posouzení rizik“, předložený dne 20.01.2022, zpracovatele: Ing. Josef Mikoška – Odborný zástupce provozovatele vodovodu

Poučení:

Podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to na Ministerstvo zdravotnictví České republiky v Praze, podáním na Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.



Ing. Marcela Pátíková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Šumperk

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. Účastník řízení (schválený provozní řád), doporučeně (s doručenkou do vlastních rukou)

Ověřovací doložka pro převedení dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě podle § 69a

Obsah dokumentu v analogové podobě odpovídá obsahu dokumentu v digitální podobě.
Převedením dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.

Název vstupu: Konverze LE AlisScan3350638102894420655

Číslo ověření: OUKD30YLDRX

Počet listů 3

Subjekt, který konverzi dokumentu provedl: Obec Kobylá nad Vidnavkou

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27-05-2022 12:07

Jméno a příjmení osoby, která konverzi dokumentu provedla: Monika Francová